



PRÉSENTATION

L'OUVRAGE DE SORTIE DE BASSIN RÉGULATION OSB est un ouvrage compact regroupant un ensemble d'équipements de régulation.



NETTOYAGE DE LA GRILLE

La grille manuelle nécessite une surveillance et un décolmatage régulier dont la fréquence dépend de la nature des eaux et de la surface de dégrillage.



ENTRETIEN DE LA VANNE

Il est recommandé de manœuvrer la vanne régulièrement afin de vérifier son bon fonctionnement.

En cas de présence de vanne, il est impératif de maintenir les glissières et joints graissés pour éviter toute détérioration prématurée des écrous en bronze.



ENTRETIEN DU CLAPET ANTI-RETOUR

Le clapet de non-retour requiert un contrôle visuel trimestriel. Il faut alors lever le battant afin d'évacuer d'éventuels déchets. La partie fixe du clapet doit être propre afin de maintenir son bon fonctionnement et son étanchéité. Graisser le joint annuellement.



ENTRETIEN DU LIMITEUR

Si l'OSB est équipé d'un limiteur de débit, il convient de le remonter trimestriellement afin de vérifier que ce dernier n'est pas bouché. Graisser le joint annuellement.



ENTRETIEN ANNUEL

Il est conseillé de procéder aux inspections et vérifications suivantes tous les ans :

- Vidange et nettoyage complet de l'appareil
- Inspection de l'état du revêtement
- Inspection de l'état des joints
- Inspection de l'état général

