



ENTRETIEN

Du fait de leur conception en inox 304 L, l'entretien des limiteurs de débit est quasi nul. La seule opération à réaliser est de l'ordre de la vérification de bon fonctionnement ; à savoir :

- Remontée et vérification du libre passage avec nettoyage si besoin
- Graissage du joint

Nous conseillons un entretien trimestriel du limiteur. Une fréquence plus élevée peut être nécessaire en fonction de la qualité des eaux entrantes.

